

水戸市大規模建築物等耐震診断事業補助金交付要項第16条の規定に基づき次のとおり公表します。

【ホテル、旅館】

建築物の名称①	建築物の名称②	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
水戸第一ホテル別館		水戸市中央二丁目3020番7	ホテル	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	IS=0.20 q=0.83	耐震改修工事	検討中	