

体育施設整備課

施設名 小吹運動公園

令和3年度利用者アンケート結果を踏まえた改善内容について

改善を要する点	改善内容
窓の開閉がしづらい。(3件) 体育館下の窓の開閉がスムーズにいかない所がある。	体育館下窓の可動部の清掃及び潤滑処理を行いました。一部サッシの歪みにより開閉しづらい箇所があります。 現状として、早急な改修が難しい状況です。今後、他の施設と合わせ、緊急性・重要性等を総合的に勘案し、計画的な改修に努めてまいります。
エアコンのカビ。	洗浄剤で清掃を行い、カビ・汚れの除去作業を行いました。完全に除去することはできておりません。計画的な補修更新及び清潔な環境づくりに努めてまいります。
備品が古い。(令和2年度)	令和2年度にバドミントン支柱2組、令和3年度に得点板2台を更新しました。 その他の備品については、利用頻度を踏まえながら、計画的な更新に努めてまいります。