

2023 年度 笠原水道(竜頭栓)水質検査結果 (笠原町)

No	検査項目	採水月日								水質基準値
		4月25日	5月30日	6月19日	7月24日	8月21日	9月12日	10月23日		
1	気温 (℃)	13.3	21.8	23.2	27.8	30.1	26.4	14.5		
2	水温 (℃)	17.1	17.6	18.2	18.2	18.7	18.2	17.5		
3	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0		100 以下
4	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満		0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満		0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		0.05 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満		0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	4.23	4.28	4.88	5.32	5.23	5.16	5.14		10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.08 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08 未満	0.08 未満		0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		1.0 以下
16	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		0.002 以下
17	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		0.05 以下
18	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満		0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.01 以下
22	ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.08	0.11	0.08	0.10	0.10	0.13	0.06 未満		0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満		0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満		0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.0002 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		0.1 以下
28	臭素酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満		0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003 未満	0.0002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満		0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.0002 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満		0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満		0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02		1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	15	14	14	14	14	14	14		200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	11	11	10	10	10	10	10		200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	58	56	55	55	54	54	55		300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	134	128	120	135	128	126	129		500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満		0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満		0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満		0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	-	-	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満		0.005 以下
48	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満		3 以下
49	pH値	6.6	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5		5.8 ~ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常でないこと
51	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常でないこと
52	色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	0.5 未満		5 以下
53	濁度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		2 以下
54	残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3		0.1 以上
上記の基準項目について水質基準に		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		

※1) ジェオスミンの正式名: (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名: 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

