

2024年度 開 江 末 端 水（下入野町）															
月 日	4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小
検 査 項 目															
気 温（℃）	19.8	25.7	23.4	32.3	29.1	23.1	26.4	13.3	9.7	5.3	8.8	9.7	18.9	32.3	5.3
水 温（℃）	17.3	20.4	22.1	25.8	29.2	28.1	24.8	18.7	14.7	11.1	11.2	11.2	19.6	29.2	11.1
一 般 細 菌（個/m2）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及其化合物（mg/L）	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物（mg/L）	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物（mg/L）	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素（mg/L）	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	1.26	1.23	0.90	0.85	0.90	1.24	1.20	1.26	1.25	1.47	1.44	1.44	1.20	1.47	0.85
フッ素及びその化合物（mg/L）	0.1	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08	0.08	0.08 未満	0.09	0.08 未満
ホウ素及びその化合物（mg/L）	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.05
四 塩 化 炭 素（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4-ジオキサン（mg/L）	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン（mg/L）	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン（mg/L）	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン（mg/L）	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン（mg/L）	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン（mg/L）	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸（mg/L）	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.09	0.15	0.10	0.09	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.15	0.06 未満
クロロ酢酸（mg/L）	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム（mg/L）	0.008	0.014	0.017	0.016	0.025	0.014	0.011	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.009	0.025	0.006 未満
ジクロロ酢酸（mg/L）	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.010	0.003	0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003	0.004 未満	0.010	0.004 未満
ジブromokクロロメタン（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
臭素酸（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン（mg/L）	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.01
トリクロロ酢酸（mg/L）	0.003	0.005	0.007	0.007	0.012	0.007	0.006	0.003	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ブromोजクロロメタン（mg/L）	0.009	0.013	0.014	0.013	0.015	0.011	0.010	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.009	0.015	0.004
ブromホルム（mg/L）	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
ホルムアルデヒド（mg/L）	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.04	0.04	0.06	0.08	0.06	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.08	0.02
鉄及びその化合物（mg/L）	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	12	11	12	13	11	10	11	11	12	13	13	14	12	14	10
マンガン及びその化合物（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン（mg/L）	14	13	13	14	12	10	11	13	14	15	16	16	13	16	10
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	57	57	57	58	53	50	54	57	58	61	61	61	57	61	50
蒸発残留物（mg/L）	120	120	110	130	110	110	120	120	120	120	130	140	121	140	110
陰イオン界面活性剤（mg/L）	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン*（mg/L）	0.000001	0.000004	0.000003	0.000004	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000004	0.000001
2-メチルイソボルネオール*（mg/L）	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000004	0.000002	0.000002	0.000004	0.000001未満
非イオン界面活性剤（mg/L）	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類（mg/L）	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.9	0.4
pH値	7.6	7.6	7.8	7.8	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度（度）	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁度（度）	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素（mg/L）	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3

2024年度 開 江 末 端 水（下入野町）																
検 査 項 目	月 日	4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
1, 2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
ト ル エ ン	(mg/L)	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満
フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
亜 塩 素 酸	(mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.002	0.001 未満
抱水クロラール	(mg/L)	0.002 未満	0.003	0.004	0.005	0.007	0.004	0.004	0.002	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002	0.007	0.002 未満
農 薬 類	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
遊 離 炭 酸	(mg/L)	2.1	1.7	1.4	1.3	1.8	1.8	1.4	2.0	2.3	2.7	2.3	3.1	2.0	3.1	1.3
1, 1, 1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
メチル－tert－ブチルエーテル	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭 気 強 度（TON）	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
腐 食 性（ランゲリア指数）	-1.1	-1.1	-0.8	-0.7	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-1.0	-1.2	-1.2	-1.1	-1.2	-1.0	-0.7	-1.2
従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1, 1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
PFOS及びPFOA	(mg/L)	—	0.000002	—	—	0.000003	—	—	0.000002	—	—	0.000002	—	0.000002	0.000003	0.000002
【その他の項目】																
電 気 伝 導 率	(mS/m)	17.2	16.8	17.0	18.4	16.1	15.4	16.3	15.9	17.0	17.9	18.9	18.2	17.1	18.9	15.4

2024年度 楮 川 末 端 水 (若宮 1丁目)

月 日	4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小
検 査 項 目															
気 温 (℃)	18.6	24.0	20.3	31.0	27.5	22.0	23.8	9.8	6.6	3.4	6.6	8.5	16.8	31.0	3.4
水 温 (℃)	16.7	20.3	22.3	26.8	29.7	27.6	23.6	16.7	13.0	9.2	9.2	10.1	18.8	29.7	9.2
一 般 細 菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.08	0.94	0.82	0.71	0.54	0.87	0.88	0.98	0.88	1.17	1.30	1.28	0.95	1.30	0.54
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08	0.08 未満	0.08	0.08 未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.05
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1、4－ジオキサン (mg/L)	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.09	0.10	0.14	0.24	0.14	0.13	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.24
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム (mg/L)	0.012	0.019	0.018	0.017	0.027	0.021	0.014	0.007	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.011	0.027	0.006 未満
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.003 未満	0.003 未満	0.007	0.013	0.011	0.006	0.003 未満	0.004	0.003	0.003 未満	0.003	0.004	0.013	0.004 未満
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.01
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.007	0.009	0.011	0.011	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003 未満	0.003	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.012	0.015	0.015	0.012	0.016	0.013	0.011	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.010	0.016	0.005
ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	12	12	12	12	10	11	11	11	12	13	13	12	13	10
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン (mg/L)	13	14	14	14	14	12	12	12	12	14	15	16	14	16	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	57	57	54	57	54	50	51	54	54	58	58	58	55	58	50
蒸発残留物 (mg/L)	120	110	110	120	110	110	110	100	100	120	120	140	114	140	100
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン *	0.000001 未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール *	0.000001 未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001 未満	0.000001未満	0.000001 未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満
フェイオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類 (mg/L)	0.00008 未満	0.00005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.7	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9	0.5
p H 値	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残 留 塩 素 (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4

2024年度 楳 川 末 端 水 (若宮 1丁目)																
検 査 項 目	月 日	4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
ト ル エ ン	(mg/L)	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜 塩 素 酸	(mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.003	0.001 未満
抱水クロラール	(mg/L)	0.004	0.007	0.005	0.008	0.011	0.008	0.007	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.011	0.002
農 薬 類		—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
遊 離 炭 酸	(mg/L)	2.1	2.2	1.8	3.1	2.8	2.2	2.2	3.1	3.0	2.8	3.9	3.7	2.7	3.9	1.8
1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭 気 強 度 (TON)		1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
腐 食 性 (ランゲリア指数)		-1.1	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.3	-1.2	-1.3	-1.1	-0.9	-1.3
従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
PFOS及びPFOA	(mg/L)	—	0.000002	—	—	0.000003	—	—	0.000002	—	—	0.000002	—	0.000002	0.000003	0.000002
【その他の項目】																
電 気 伝 導 率	(mS/m)	17.3	17.2	17.2	18.1	16.3	15.7	16.4	17.4	17.2	18.3	19.2	18.7	17.4	19.2	15.7

2024年度 常 澄 末 端 水 (下 大 野 町)

月 日	4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小
検 査 項 目															
気 温 (℃)	19.8	24.3	24.3	31.6	31.2	24.2	26.5	14.4	12.0	6.3	7.6	11.1	19.4	31.6	6.3
水 温 (℃)	17.1	20.4	21.7	26.5	29.8	27.8	24.7	18.3	14.8	10.8	11.5	11.0	19.5	29.8	10.8
一 般 細 菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.24	1.21	0.93	0.87	0.86	1.12	1.15	1.26	1.23	1.37	1.40	1.44	1.17	1.44	0.86
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.24	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.05
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.08	0.09	0.11	0.17	0.15	0.12	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06	0.17	0.06 未満
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム (mg/L)	0.012	0.019	0.022	0.017	0.030	0.023	0.018	0.007	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.007	0.013	0.030	0.006 未満
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.033	0.053	0.015
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.006	0.009	0.008	0.015	0.012	0.009	0.004	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.005	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.012	0.015	0.016	0.014	0.016	0.014	0.013	0.008	0.006	0.006	0.006	0.009	0.011	0.016	0.006
ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.07	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	11	11	13	11	10	10	11	11	13	13	13	12	13	10
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン (mg/L)	13	13	13	14	13	11	12	12	13	15	16	16	13	16	11
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	57	54	54	58	53	50	50	55	58	58	61	58	56	61	50
蒸発残留物 (mg/L)	110	110	110	130	110	110	110	110	110	120	130	130	116	130	110
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン * (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール * (mg/L)	0.000001 未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類 (mg/L)	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.7	0.9	0.4
p H 値	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残 留 塩 素 (mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1

2024年度 常 澄 末 端 水 (下 大 野 町)																				
月 日		4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小				
検 査 項 目																				
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満				
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満				
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満				
1, 2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満				
ト ル エ ン	(mg/L)	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満				
フタル酸ジ (2－エチルヘキシル)	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満				
亜 塩 素 酸	(mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満				
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001 未満	0.001	0.002	0.002	0.001 未満				
抱水クロラール	(mg/L)	0.003	0.006	0.006	0.007	0.010	0.008	0.006	0.003	0.002	0.002 未満	0.002	0.003	0.005	0.010	0.002 未満				
農 薬 類		—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				
遊 離 炭 酸	(mg/L)	2.0	1.9	1.7	1.7	1.6	1.8	2.0	1.8	2.1	2.3	2.3	2.5	2.0	2.5	1.6				
1, 1, 1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満				
メチル－tert－ブチルエーテル	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満				
臭 気 強 度 (TON)		1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満				
腐 食 性 (ランゲリア指数)		-1.1	-1.1	-1.0	-0.7	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-1.2	-1.1	-1.2	-1.0	-0.7	-1.2				
従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0				
1, 1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満				
PFOS及びPFOA	(mg/L)	—	0.000002	—	—	0.000003	—	—	0.000002	—	—	0.000002	—	0.000002	0.000003	0.000002				
【その他の項目】																				
電 気 伝 導 率	(mS/m)	17.1	16.5	16.8	18.8	16.6	15.8	16.4	17.7	17.4	18.9	19.6	19.2	17.6	19.6	15.8				

2024年度 内 原 末 端 水 （高 田 町）

月 日	4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小
検 査 項 目															
気 温 （℃）	17.9	24.6	22.2	31.7	28.3	21.8	24.8	10.8	7.2	6.7	7.2	9.1	17.7	31.7	6.7
水 温 （℃）	16.3	20.4	21.5	25.8	28.3	28.3	25.3	19.8	15.8	11.7	10.7	11.5	19.6	28.3	10.7
一 般 細 菌 （個/m2）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 （mg/L）	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 （mg/L）	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 （mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 （mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 （mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 （mg/L）	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素 （mg/L）	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン （mg/L）	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （mg/L）	1.31	1.27	0.95	0.91	0.98	1.30	1.33	1.38	1.34	1.50	1.48	1.52	1.27	1.52	0.91
フッ素及びその化合物 （mg/L）	0.1	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.09 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物 （mg/L）	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.05
四 塩 化 炭 素 （mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1，4－ジオキサン （mg/L）	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン （mg/L）	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン （mg/L）	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン （mg/L）	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン （mg/L）	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン （mg/L）	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸 （mg/L）	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.09	0.15	0.11	0.09	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.15 未満	0.06 未満
クロロ酢酸 （mg/L）	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム （mg/L）	0.008	0.016	0.018	0.015	0.025	0.014	0.009	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.009	0.025	0.006 未満
ジクロロ酢酸 （mg/L）	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジブロモクロロメタン （mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.010 未満	0.01 未満
臭 素 酸 （mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン （mg/L）	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.01
トリクロロ酢酸 （mg/L）	0.003	0.006	0.008	0.007	0.013	0.008	0.005	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.005	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ブロモジクロロメタン （mg/L）	0.010	0.013	0.014	0.013	0.015	0.011	0.009	0.006	0.004	0.004	0.004	0.007	0.009	0.015	0.004
ブロモホルム （mg/L）	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
ホルムアルデヒド （mg/L）	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物 （mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 （mg/L）	0.03	0.04	0.05	0.08	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.08	0.02
鉄及びその化合物 （mg/L）	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 （mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 （mg/L）	12	11	11	13	11	10	10	11	12	13	13	14	12	14	10
マンガン及びその化合物 （mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン （mg/L）	14	12	12	14	12	10	12	13	14	15	16	17	13	17	10
カルシウム、マグネシウム等（硬度） （mg/L）	57	56	56	60	53	53	53	58	58	61	61	58	57	61	53
蒸発残留物 （mg/L）	120	110	120	130	110	110	130	120	120	120	130	130	121	130	110
陰イオン界面活性剤 （mg/L）	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン * （mg/L）	0.000002	0.000004	0.000003	0.000004	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000004	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール * （mg/L）	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001未満
非イオン界面活性剤 （mg/L）	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類 （mg/L）	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） （mg/L）	0.5	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.9	0.4
p H 値	7.8	7.8	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	8.0	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 （度）	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁 度 （度）	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残 留 塩 素 （mg/L）	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.41	0.2

2024年度 内 原 末 端 水（高 田 町）																			
月 日		4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小			
検 査 項 目																			
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満			
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満			
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満			
1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満			
ト ル エ ン	(mg/L)	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満			
フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満			
亜 塩 素 酸	(mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満			
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.002	0.001 未満	0.001	0.001	0.002	0.001 未満			
抱水クロラール	(mg/L)	0.002 未満	0.004	0.004	0.007	0.007	0.004	0.003	0.003	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.003	0.007	0.002 未満			
農 薬 類	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満			
遊 離 炭 酸	(mg/L)	1.3	1.5	1.0	0.8	1.7	1.0	0.9	1.1	1.2	1.6	1.8	2.6	1.4	2.6	0.8			
1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満			
メチル－t－ブチルエーテル	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満			
臭 気 強 度（TON）	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満			
腐 食 性（ランゲリア指数）	-1.0	-0.9	-0.7	-0.5	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-1.1	-0.9	-0.5	-1.1			
従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0			
1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満			
PFOS及びPFOA	(mg/L)	—	0.000002	—	—	0.000003	—	—	0.000002	—	—	0.000002	—	0.000002	0.000003	0.000002			
【その他の項目】																			
電 気 伝 導 率	(mS/m)	17.1	16.9	17.2	19.2	16.4	15.9	16.9	18.1	18.6	19.0	19.0	19.4	17.8	19.4	15.9			

2024年度 千波配水池系（中央１丁目）																
月 日		4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小
検 査 項 目																
気 温（℃）		18.6	23.7	19.7	31.2	28.8	21.6	23.0	10.1	5.6	4.5	6.7	8.0	16.8	31.2	4.5
水 温（℃）		16.9	20.1	21.8	26.7	29.7	26.5	23.6	16.8	10.7	8.8	7.4	8.3	18.1	29.7	7.4
一 般 細 菌（個/ml）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物（mg/L）		0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物（mg/L）		0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物（mg/L）		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素（mg/L）		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）		0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）		1.06	1.03	0.84	0.71	0.71	0.92	0.88	0.98	1.17	1.12	1.23	1.21	0.99	1.23	0.71
フッ素及びその化合物（mg/L）		0.1	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08 未満
ホウ素及びその化合物（mg/L）		0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.05
四 塩 化 炭 素（mg/L）		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1，４－ジオキサン（mg/L）		0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン（mg/L）		0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン（mg/L）		0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
トリクロロエチレン（mg/L）		0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン（mg/L）		0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸（mg/L）		0.06	0.09	0.11	0.13	0.19	0.14	0.13	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.19	0.06 未満
クロロ酢酸（mg/L）		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム（mg/L）		0.015	0.021	0.023	0.020	0.026	0.020	0.016	0.008	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.012	0.026	0.006 未満
ジクロロ酢酸（mg/L）		0.003	0.003 未満	0.002 未満	0.003	0.005	0.007	0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004	0.003	0.004	0.004 未満	0.007	0.004 未満
ジブロモクロロメタン（mg/L）		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
臭素酸（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン（mg/L）		0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.011
トリクロロ酢酸（mg/L）		0.006	0.007	0.009	0.010	0.012	0.011	0.008	0.005	0.003 未満	0.004	0.003	0.004	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ブロモジクロロメタン（mg/L）		0.014	0.015	0.017	0.014	0.017	0.013	0.011	0.008	0.004	0.006	0.006	0.007	0.011	0.017	0.004
ブロモホルム（mg/L）		0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
ホルムアルデヒド（mg/L）		0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物（mg/L）		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物（mg/L）		0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.02
鉄及びその化合物（mg/L）		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物（mg/L）		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物（mg/L）		12	13	12	12	12	10	11	11	12	12	13	13	12	13	10
マンガン及びその化合物（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン（mg/L）		14	13	14	15	14	11	12	12	13	14	15	16	14	16	11
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）		54	54	54	54	54	50	54	54	55	58	58	58	55	58	50
蒸発残留物（mg/L）		120	110	110	120	110	110	110	100	110	120	120	130	114	130	100
陰イオン界面活性剤（mg/L）		0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン＊（mg/L）		0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満
２－メチルイソボルネオール＊（mg/L）		0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001 未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満
非イオン界面活性剤（mg/L）		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類（mg/L）		0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）		0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	0.5
p H 値		7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度（度）		0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁 度（度）		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残 留 塩 素（mg/L）		0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.54	0.28

2024年度 千 波 配 水 池 系 （ 中 央 １ 丁 目 ）																	
月 日		4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小	
検 査 項 目																	
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
１，２－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	
ト ル エ ン	(mg/L)	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	
フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	
亜 塩 素 酸	(mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001 未満	0.001	0.002	0.003	0.001 未満	
抱水クロラール	(mg/L)	0.004	0.007	0.008	0.009	0.011	0.007	0.007	0.004	0.002 未満	0.003	0.003	0.003	0.006	0.011	0.002 未満	
農 薬 類		—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
遊 離 炭 酸	(mg/L)	2.3	2.2	1.9	2.9	2.4	2.4	2.3	2.8	2.2	2.6	3.7	3.9	2.6	3.9	1.9	
１，１，１－トリクロロエタン	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	
メチル－ｔ－ブチルエーテル	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
臭 気 強 度 （TON）		1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
腐 食 性（ランゲリア指数）		-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.1	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	-1.1	-1.0	-1.3	
従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
１，１－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
PFOS及びPFOA	(mg/L)	—	0.000002	—	—	0.000003	—	—	0.000002	—	—	0.000002	—	0.000002	0.000003	0.000002	
【その他の項目】																	
電 気 伝 導 率	(mS/m)	17.3	17.1	17.2	18.1	16.9	15.9	16.6	17.9	17.2	18.6	19.3	19.6	17.6	19.6	15.9	

2024年度 国田配水池系 (下国井町)

月 日	4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小
検 査 項 目															
気 温 (℃)	18.9	23.8	21.1	30.6	28.6	22.6	24.7	8.7	4.6	1.3	4.6	7.3	16.4	30.6	1.3
水 温 (℃)	16.4	19.9	21.7	26.2	29.0	28.3	24.6	17.9	13.6	9.8	9.4	9.8	18.9	29.0	9.4
一 般 細 菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.08	0.94	0.84	0.71	0.56	0.87	0.84	0.97	0.88	1.11	1.29	1.28	0.95	1.29	0.56
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.1	0.1	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.05
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸 (mg/L)	0.06	0.11	0.11	0.14	0.22	0.16	0.14	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.22	0.06 未満
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム (mg/L)	0.014	0.025	0.022	0.021	0.029	0.024	0.018	0.007	0.006	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.014	0.029	0.006 未満
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.004	0.014	0.011	0.006	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003	0.004 未満	0.014	0.004 未満
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.02
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.012	0.009	0.005	0.005	0.003	0.003 未満	0.003	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.013	0.018	0.017	0.014	0.017	0.014	0.012	0.008	0.008	0.006	0.006	0.007	0.012	0.018	0.006
ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	12	12	12	12	10	11	11	11	12	13	13	12	13	10
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン (mg/L)	14	14	14	15	14	12	12	12	12	14	15	16	14	16	12
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	57	54	54	54	54	50	51	54	54	58	58	58	55	58	50
蒸発残留物 (mg/L)	120	110	110	120	110	110	120	100	100	110	120	130	113	130	100
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン * (mg/L)	0.000001 未満	0.0	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール * (mg/L)	0.000001 未満	0.0	0.000002	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類 (mg/L)	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7	0.9	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	0.9	0.5
pH値	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残 留 塩 素 (mg/L)	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.53	0.18

2024年度 国 田 配 水 池 系 (下 国 井 町)																	
月 日		4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小	
検 査 項 目																	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
1, 2－ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	
ト ル エ ン (mg/L)		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	
フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	
亜 塩 素 酸 (mg/L)		0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001 未満	0.001	0.002	0.003	0.001 未満	
抱水クロラール (mg/L)		0.003	0.008	0.007	0.009	0.014	0.009	0.008	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.014	0.002	
農 薬 類		—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
遊 離 炭 酸 (mg/L)		2.4	2.6	1.8	2.8	2.3	2.2	2.0	2.9	3.0	2.6	2.9	2.8	2.5	3.0	1.8	
1, 1, 1－トリクロロエタン (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	
メチル－tert－ブチルエーテル (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
臭 気 強 度 (TON)		1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
腐 食 性 (ランゲリア指数)		-1.0	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-0.9	-1.2	
従属栄養細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1, 1－ジクロロエチレン (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
PFOS及びPFOA (mg/L)		—	0.000002	—	—	0.000003	—	—	0.000002	—	—	0.000002	—	0.000002	0.000003	0.000002	
【その他の項目】																	
電 気 伝 導 率 (mS/m)		17.3	17.4	17.3	18.2	17.5	15.9	16.6	17.8	17.3	17.8	18.8	18.7	17.6	18.8	15.9	

2024年度 水戸西流通センター配水池系（谷 津 町）

月 日	4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小
検査項目															
気 温（℃）	18.3	25.4	22.3	31.6	30.9	22.6	25.3	10.8	9.1	7.2	7.5	9.8	18.4	31.6	7.2
水 温（℃）	18.0	21.3	23.6	27.7	30.6	28.8	25.6	18.6	14.6	10.8	10.8	11.7	20.2	30.6	10.8
一 般 細 菌（個/ml）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物（mg/L）	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物（mg/L）	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物（mg/L）	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素（mg/L）	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	1.31	1.28	0.95	0.91	0.98	1.29	1.32	1.38	1.34	1.50	1.48	1.52	1.27	1.52	0.91
フッ素及びその化合物（mg/L）	0.1	0.08	0.08	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08 未満	0.08 未満	0.09	0.08 未満
ホウ素及びその化合物（mg/L）	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.05
四 塩 化 炭 素（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1，4－ジオキサン（mg/L）	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン（mg/L）	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン（mg/L）	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン（mg/L）	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン（mg/L）	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸（mg/L）	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.09	0.13	0.10	0.08	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.13	0.06 未満
クロロ酢酸（mg/L）	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム（mg/L）	0.008	0.016	0.019	0.015	0.027	0.015	0.011	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.009	0.027	0.006 未満
ジクロロ酢酸（mg/L）	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004	0.004 未満	0.004	0.004 未満
ジブromクロロメタン（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
臭素酸（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン（mg/L）	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.011
トリクロロ酢酸（mg/L）	0.003	0.005	0.008	0.007	0.013	0.008	0.005	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.005	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ブromジクロロメタン（mg/L）	0.010	0.013	0.015	0.013	0.016	0.012	0.010	0.006	0.004	0.004	0.004	0.007	0.009	0.016	0.004
ブromホルム（mg/L）	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
ホルムアルデヒド（mg/L）	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.03	0.04	0.05	0.08	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.08	0.02
鉄及びその化合物（mg/L）	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	12	11	11	13	10	10	10	12	12	13	13	14	12	14	10
マンガン及びその化合物（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン（mg/L）	14	12	12	14	12	10	11	12	14	15	16	16	13	16	10
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	56	57	54	58	52	50	54	58	58	61	61	58	56	61	50
蒸発残留物（mg/L）	120	120	120	130	110	110	130	120	120	130	130	140	123	140	110
陰イオン界面活性剤（mg/L）	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン＊（mg/L）	0.00001	0.00003	0.00003	0.00004	0.00003	0.00002	0.00003	0.00001	0.00001	0.00002	0.00001	0.00001	0.00002	0.00004	0.00001
2－メチルイソボルネオール＊（mg/L）	0.00001 未満	0.00002	0.00003	0.00003	0.00002	0.00001	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00003	0.00004	0.00002	0.00002	0.00004	0.00001未満
非イオン界面活性剤（mg/L）	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類（mg/L）	0.0008 未満	0.0005 未満	0.0008 未満	0.0005 未満	0.0008 未満	0.0005 未満	0.0008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.9	0.4
pH値	7.7	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度（度）	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁 度（度）	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素（mg/L）	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.38	0.18

2024年度 水戸西流通センター配水池系 (谷 津 町)																			
月 日		4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小			
検 査 項 目		アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
		ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
		ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
		1, 2－ジクロロエタン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満		
		ト ル エ ン (mg/L)	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満		
		フタル酸ジ (2－エチルヘキシル) (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		
		亜 塩 素 酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
		ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001 未満	0.001	0.002	0.003	0.001 未満		
		抱水クロラール (mg/L)	0.002	0.004	0.005	0.007	0.008	0.005	0.004	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002	0.003	0.008	0.002 未満		
		農 薬 類	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.01 未満	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満			
		遊 離 炭 酸 (mg/L)	1.2	1.4	1.0	1.1	1.8	1.3	1.3	1.5	1.4	2.1	2.2	2.5	1.6	2.5	1.0		
		1, 1, 1－トリクロロエタン (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満		
		メチル－tert－ブチルエーテル (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
		臭 気 強 度 (TON)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満		
		腐 食 性 (ランゲリア指数)	-1.0	-1.0	-0.8	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-1.1	-1.0	-1.1	-0.9	-0.6	-1.1		
		従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0			
		1, 1－ジクロロエチレン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		
		PFOS及びPFOA (mg/L)	—	0.000002	—	—	0.000003	—	—	0.000002	—	—	0.000002	—	0.000002	0.000003	0.000002		
		【その他の項目】																	
		電 気 伝 導 率 (mS/m)	17.4	16.9	17.1	19.1	16.3	15.8	16.7	18.0	18.5	18.6	19.6	19.5	17.8	19.6	15.8		

2024年度 最 高 区 配 水 池 系 （木葉下町）

月 日		4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小
検 査 項 目																
気 温	(℃)	18.0	26.3	24.8	32.5	29.7	22.7	26.9	11.2	10.4	7.9	9.9	12.1	19.4	32.5	7.9
水 温	(℃)	16.2	19.7	22.7	25.3	28.8	26.2	23.4	17.1	13.5	9.6	9.6	10.3	18.5	28.8	9.6
一 般 細 菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.35	1.26	0.87	0.94	0.97	1.23	1.28	1.40	1.36	1.47	1.47	1.46	1.26	1.47	0.87
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.1	0.08	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.09	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.06	0.09	0.04
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	(mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	(mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.09	0.14	0.10	0.08	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.14	0.06 未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロホルム	(mg/L)	0.006 未満	0.012	0.012	0.014	0.019	0.013	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.019	0.006 未満
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003 未満	0.005	0.007	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.007	0.004 未満
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
臭素酸	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	(mg/L)	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	0.02	0.04	0.01 未満
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003 未満	0.004	0.005	0.007	0.010	0.008	0.003	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.008	0.011	0.011	0.012	0.012	0.009	0.007	0.004	0.003 未満	0.003	0.003 未満	0.004	0.007	0.012	0.003 未満
ブromホルム	(mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.06	0.09	0.06	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.09	0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12	11	11	12	9	9	11	12	12	13	14	14	12	14	9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	(mg/L)	13	12	12	14	12	10	11	12	14	14	16	16	13	16	10
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	57	54	54	58	46	50	54	58	58	58	61	58	56	61	46
蒸発残留物	(mg/L)	120	110	120	130	100	110	140	110	120	130	130	130	121	140	100
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	*(mg/L)	0.000004	0.000003	0.000004	0.000003	0.000004	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000004	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	*(mg/L)	0.000002	0.000003	0.000004	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000004	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類	(mg/L)	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	0.6	0.8	0.8	0.7	1.0	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	1.0	0.4
pH値		7.8	7.7	7.8	7.9	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.9	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
濁度	(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.58	0.24

2024年度 最 高 区 配 水 池 系 （木葉下町）																	
月 日		4月23日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	平 均	最 大	最 小	
検 査 項 目																	
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
1，２－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	
ト ル エ ン	(mg/L)	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	
フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	
亜 塩 素 酸	(mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.001 未満	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001 未満	
抱水クロラール	(mg/L)	0.002 未満	0.003	0.002	0.005	0.006	0.003	0.002	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.006	0.002 未満	
農 薬 類		—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
遊 離 炭 酸	(mg/L)	1.8	1.8	0.9	1.5	1.4	2.0	1.5	2.2	2.0	2.2	2.1	2.3	1.8	2.3	0.9	
1，１，１－トリクロロエタン	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	
メチル－t－ブチルエーテル	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
臭 気 強 度 （TON）		1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
腐 食 性（ランゲリア指数）		-0.9	-1.0	-0.8	-0.6	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9	-1.1	-1.1	-1.0	-1.2	-1.0	-0.6	-1.2	
従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	
1，１－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
PFOS及びPFOA	(mg/L)	—	0.000002	—	—	0.000003	—	—	0.000002	—	—	0.000002	—	0.000002	0.000003	0.000002	
【その他の項目】																	
電 気 伝 導 率	(mS/m)	17.6	16.7	17.4	18.9	14.5	15.2	16.9	17.6	18.3	18.9	19.3	19.7	17.6	19.7	14.5	