

質 疑 応 答 書

令和7年9月12日

工 事 名 称 : 市立競技場第2種公認トラック改修工事

番号	図面番号	質 問	回 答
1		<p>使用材料の舗装材は、既設舗装材と同等のウレタン舗装材レオタンαエンボスSFとありますが、メーカー指定品でしょうか。 もしくは、他メーカーの同等品でもよろしいでしょうか。 本件についてご教示いただけますと幸いです。</p>	<p>公益財団法人日本陸上競技連盟発行の陸上競技ルールブック 2025年度版に記載されている陸上競技場公認に関する細則第8条2.(6)の条件を満たした材料については可とします。</p>
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			