



JWWA-GLP072
水道GLP認定

水質検査結果書

結果書番号 31

2026 年 7 月 7 日

採水年月日	2026 年 6 月 22 日 (月曜日)	天 候	(前 日) 曇 (当 日) 晴
採 水 者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介	(所 属)	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部
採 水 時 刻	10:35	気 温	24.1 (°C)
採 水 場 所	下入野町	水 温	23.2 (°C)
試 料 名	開江配水系	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)

検 査 項 目			水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目		水質基準値	水質管理目標値
一般細菌	(個/mL)	0	100 個/mL 以下		臭素酸	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下
大腸菌 ※定性		不検出	検出されないこと		総トリハロメタン	(mg/L)	0.04	0.1 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 未満	0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.009	0.03 mg/L 以下
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 未満	0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.013	0.03 mg/L 以下
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ブロモホルム	(mg/L)	0.009 未満	0.09 mg/L 以下
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008 未満	0.08 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.2 mg/L 以下 0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03 未満	0.3 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.85	10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12	200 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.05 mg/L 以下 0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	1.0 mg/L 以下		塩化物イオン	(mg/L)	15	200 mg/L 以下
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	61	300 mg/L 以下 10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1，４－ジオキサン	(mg/L)	0.005 未満	0.05 mg/L 以下		蒸発残留物	(mg/L)	110	500 mg/L 以下 30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 未満	0.2 mg/L 以下
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		ジェオスミン	(mg/L)	0.000001	0.00001 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		２－メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000003	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005 未満	0.02 mg/L 以下
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.000002	0.00005 mg/L 以下		フェノール類	(mg/L)	0.0005 未満	0.005 mg/L 以下
ベンゼン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.8	3 mg/L 以下
塩素酸	(mg/L)	0.06	0.6 mg/L 以下		pH値		7.8	5.8以上 8.6以下 7.5程度
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	(mg/L)	0.016	0.06 mg/L 以下		臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003 未満	0.03 mg/L 以下		色度	(度)	1 未満	5 度 以下
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.01 未満	0.1 mg/L 以下		濁度	(度)	0.1 未満	2 度 以下 1 度 以下
判 定		上記の基準項目について水質基準に 適 合						
検査方法		「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号）による						
検査年月日		2026年6月22日 ～ 2026年6月29日				検 査 機 関		水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部
検査責任者		赤上 博一						

※ ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a (2H)-オール
※ 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

※ PFOSの正式名：ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名：ペルフルオロオクタン酸



水 質 検 査 結 果 書

結果書番号 32

2026 年 7 月 7 日

採 水 年 月 日	2026 年 6 月 22 日 (月曜日)	天 候	(前 日) 曇 (当 日) 晴
採 水 者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介	(所 属)	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部
採 水 時 刻	9:50	気 温	25.4 (°C)
採 水 場 所	若宮1丁目	水 温	23.7 (°C)
試 料 名	猪川配水系	残 留 塩 素	0.4 (mg/L)

検 査 項 目			水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目		水質基準値	水質管理目標値
一般細菌	(個/mL)	0	100 個/mL 以下		臭素酸	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下
大腸菌 ※定性		不検出	検出されないこと		総トリハロメタン	(mg/L)	0.04	0.1 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 未満	0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.012	0.03 mg/L 以下
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 未満	0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.013	0.03 mg/L 以下
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ブロモホルム	(mg/L)	0.009 未満	0.09 mg/L 以下
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008 未満	0.08 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.2 mg/L 以下 0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03 未満	0.3 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.77	10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12	200 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.05 mg/L 以下 0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	1.0 mg/L 以下		塩化物イオン	(mg/L)	15	200 mg/L 以下
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	54	300 mg/L 以下 10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.005 未満	0.05 mg/L 以下		蒸発残留物	(mg/L)	110	500 mg/L 以下 30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 未満	0.2 mg/L 以下
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		ジェオスミン	(mg/L)	0.000001	0.00001 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000002	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005 未満	0.02 mg/L 以下
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.000002	0.00005 mg/L 以下		フェノール類	(mg/L)	0.0005 未満	0.005 mg/L 以下
ベンゼン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.0	3 mg/L 以下
塩素酸	(mg/L)	0.10	0.6 mg/L 以下		pH値		7.6	5.8以上 8.6以下 7.5程度
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	(mg/L)	0.019	0.06 mg/L 以下		臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.03 mg/L 以下		色度 (度)		1 未満	5 度 以下
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.01 未満	0.1 mg/L 以下		濁度 (度)		0.1 未満	2 度 以下 1 度 以下
判 定	上記の基準項目について水質基準に 適 合							
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号)による							
検査年月日	2026年6月22日 ~ 2026年6月29日					検 査 機 関	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部	
検査責任者	赤上陽一							

* ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4H-8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
* 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

* PFOSの正式名：ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名：ペルフルオロオクタン酸



水質検査結果書

結果書番号 33

2026 年 7 月 7 日

採水年月日	2026 年 6 月 22 日 (月曜日)	天候	(前日) 曇 (当日) 晴
採水者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 穂引遼介	(所属)	水戸市上下水道局水道部
採水時刻	10:10	気温	23.2 (°C)
採水場所	下大野町	水温	22.9 (°C)
試料名	常澄配水系	残留塩素	0.2 (mg/L)

検 査 項 目		水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目		水質基準値	水質管理目標値
一般細菌	(個/mL)	0	100 個/mL 以下	異臭酸	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下
大腸菌 ※定性		不検出	検出されないこと	総トリハロメタン	(mg/L)	0.05	0.1 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 未満	0.003 mg/L 以下	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.011	0.03 mg/L 以下
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 未満	0.0005 mg/L 以下	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.016	0.03 mg/L 以下
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下	ブロモホルム	(mg/L)	0.009 未満	0.09 mg/L 以下
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008 未満	0.08 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.2 mg/L 以下 0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03 未満	0.3 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.83	10 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12	200 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.8 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.05 mg/L 以下 0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	1.0 mg/L 以下	塩化物イオン	(mg/L)	15	200 mg/L 以下
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	58	300 mg/L 以下 10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.005 未満	0.05 mg/L 以下	蒸発残留物	(mg/L)	120	500 mg/L 以下 30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 未満	0.2 mg/L 以下
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001	0.00001 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000003	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005 未満	0.02 mg/L 以下
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.000002	0.00005 mg/L 以下	フェノール類	(mg/L)	0.0005 未満	0.005 mg/L 以下
ベンゼン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.9	3 mg/L 以下
塩素酸	(mg/L)	0.08	0.6 mg/L 以下	pH値		7.8	5.8以上 8.6以下 7.5程度
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	(mg/L)	0.021 未満	0.06 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003 未満	0.03 mg/L 以下	色度	(度)	1 未満	5 度 以下
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.01 未満	0.1 mg/L 以下	濁度	(度)	0.1 未満	2 度 以下 1 度 以下
判 定	上記の基準項目について水質基準に 適 合						
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号）による						
検査年月日	2026年6月22日 ~ 2026年6月29日				検 査 機 関	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部	
検査責任者	赤上陽一						

* ジェオスミンの正式名: (4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール
* 2-メチルイソボルネオールの正式名: 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

* PFOSの正式名: ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名: ペルフルオロオクタン酸



水 質 検 査 結 果 書

結果書番号 34

2026 年 7 月 7 日

採水年月日	2026 年 6 月 22 日 (月曜日)	天 候	(前 日) 曇 (当 日) 晴
採水者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引進介	(所 属)	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部
採水時刻	10:25	気 温	25.6 (℃)
採水場所	高田町	水 温	22.8 (℃)
試料名	内原配水系	残留塩素	0.4 (mg/L)

検 査 項 目			水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目		水質基準値	水質管理目標値
一般細菌	(個/mL)	0	100 個/mL 以下		臭素酸	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下
大腸菌 ※定性		不検出	検出されないこと		総トリハロメタン	(mg/L)	0.04	0.1 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 未満	0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.01	0.03 mg/L 以下
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 未満	0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.014	0.03 mg/L 以下
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ブロモホルム	(mg/L)	0.009 未満	0.09 mg/L 以下
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008 未満	0.08 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.2 mg/L 以下 0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03 未満	0.3 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.85	10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12	200 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.05 mg/L 以下 0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	1.0 mg/L 以下		塩化物イオン	(mg/L)	15	200 mg/L 以下
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等（硬 度）	(mg/L)	61	300 mg/L 以下 10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1, 4－ジオキサン	(mg/L)	0.005 未満	0.05 mg/L 以下		蒸発残留物	(mg/L)	120	500 mg/L 以下 30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン 及びトランス－1, 2－ジクロロ エチレン	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 未満	0.2 mg/L 以下
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		ジェオスミン	(mg/L)	0.000001	0.00001 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		2－メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000004	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005 未満	0.02 mg/L 以下
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.000002	0.00005 mg/L 以下		フェノール類	(mg/L)	0.0005 未満	0.005 mg/L 以下
ベンゼン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		有機物（全有機炭素（TOC）の 量）	(mg/L)	0.8	3 mg/L 以下
塩素酸	(mg/L)	0.08	0.6 mg/L 以下		pH値		8.0	5.8以上 8.6以下 7.5程度
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	(mg/L)	0.018	0.06 mg/L 以下		臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003 未満	0.03 mg/L 以下		色度	(度)	1 未満	5 度 以下
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.01 未満	0.1 mg/L 以下		濁度	(度)	0.1 未満	2 度 以下 1 度 以下
判 定	上記の基準項目について水質基準に 適 合							
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号）による							
検査年月日	2026年6月22日 ～ 2026年6月29日					検 査 機 関	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部	
検査責任者	赤上 博一							

● ジェオスミンの正式名: (4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a (2H)-オール
● 2-メチルイソボルネオールの正式名: 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

● PFOSの正式名: ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名: ペルフルオロオクタン酸



水 質 検 査 結 果 書

結果書番号 35

2026 年 7 月 7 日

採 水 年 月 日	2026 年 6 月 22 日 (月曜日)	天 候	(前 日) 曇 (当 日) 晴
採 水 者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介	(所 属)	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部
採 水 時 刻	9:25	気 温	25.1 (°C)
採 水 場 所	中央1丁目	水 温	23.2 (°C)
試 料 名	干波配水系	残 留 塩 素	0.3 (mg/L)

検 査 項 目			水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目		水質基準値	水質管理目標値
一般細菌	(個/mL)	0	100 個/mL 以下		臭素酸	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下
大腸菌 ※定性		不検出	検出されないこと		総トリハロメタン	(mg/L)	0.04	0.1 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 未満	0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.013	0.03 mg/L 以下
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 未満	0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.015	0.03 mg/L 以下
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ブロモホルム	(mg/L)	0.009 未満	0.08 mg/L 以下
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008 未満	0.08 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.2 mg/L 以下 0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03 未満	0.3 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.75	10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12	200 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.05 mg/L 以下 0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	1.0 mg/L 以下		塩化物イオン	(mg/L)	16	200 mg/L 以下
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	54	300 mg/L 以下 10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1、4－ジオキサン	(mg/L)	0.005 未満	0.05 mg/L 以下		蒸発残留物	(mg/L)	110	500 mg/L 以下 30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス－1、2－ジクロロエチレン及びトランス－1、2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 未満	0.2 mg/L 以下
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		ジェオスミン	(mg/L)	0.000001	0.00001 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		2－メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000002	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005 未満	0.02 mg/L 以下
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.000002	0.00005 mg/L 以下		フェノール類	(mg/L)	0.0005 未満	0.005 mg/L 以下
ベンゼン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.9	3 mg/L 以下
塩素酸	(mg/L)	0.10	0.6 mg/L 以下		pH値		7.6	5.8以上 8.6以下 7.5程度
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	(mg/L)	0.022	0.06 mg/L 以下		臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003 未満	0.03 mg/L 以下		色度	(度)	1 未満	5 度 以下
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.01 未満	0.1 mg/L 以下		濁度	(度)	0.1 未満	2 度 以下 1 度 以下
判 定	上記の基準項目について水質基準に 適 合							
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号）による							
検査年月日	2026年6月22日 ～ 2026年6月29日					検 査 機 関	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部	
検査責任者	赤上隼一							

※ ジェオスミンの正式名: (4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
※ 2-メチルイソボルネオールの正式名: 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

※ PFOSの正式名: ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名: ペルフルオロオクタナ酸



水質検査結果書

結果書番号

36

2026 年 7 月 7 日

採水年月日	2026 年 6 月 22 日 (月曜日)	天候	(前日) 曇 (当日) 晴
採水者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介	(所属)	水戸市上下水道局水道部
採水時刻	9:10	気温	27.7 (°C)
採水場所	下国井町	水温	23.2 (°C)
試料名	国田配水系	残留塩素	0.3 (mg/L)

検 査 項 目		水質基準値		水質管理目標値		検 査 項 目		水質基準値		水質管理目標値	
一般細菌	(個/mL)	0	100 個/mL 以下			臭素酸	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		
大腸菌 ※定性		不検出	検出されないこと			総トリハロメタン	(mg/L)	0.04	0.1 mg/L 以下		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 未満	0.003 mg/L 以下			トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.013	0.03 mg/L 以下		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 未満	0.0005 mg/L 以下			ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.015	0.03 mg/L 以下		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下			ブロモホルム	(mg/L)	0.009 未満	0.09 mg/L 以下		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下			ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008 未満	0.08 mg/L 以下		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下			亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下			アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.2 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下			鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03 未満	0.3 mg/L 以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下			銅及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.75	10 mg/L 以下			ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	13	200 mg/L 以下		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.8 mg/L 以下			マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.05 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	1.0 mg/L 以下			塩化物イオン	(mg/L)	16	200 mg/L 以下		
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	57	300 mg/L 以下	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下	
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.005 未満	0.05 mg/L 以下			蒸発残留物	(mg/L)	110	500 mg/L 以下	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下	
シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロ エチレン	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下			陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 未満	0.2 mg/L 以下		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下			ジェオスミン	(mg/L)	0.000001	0.00001 mg/L 以下		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下			2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000002	0.00001 mg/L 以下		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下			非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005 未満	0.02 mg/L 以下		
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.000002	0.00005 mg/L 以下			フェノール類	(mg/L)	0.0005 未満	0.005 mg/L 以下		
ベンゼン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下			有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.9	3 mg/L 以下		
塩素酸	(mg/L)	0.11	0.6 mg/L 以下			pH値		7.6	5.8以上 8.6以下	7.5程度	
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下			味		異常なし	異常でないこと		
クロロホルム	(mg/L)	0.021	0.06 mg/L 以下			臭気		異常なし	異常でないこと		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003 未満	0.03 mg/L 以下			色度	(度)	1 未満	5 度 以下		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.01 未満	0.1 mg/L 以下			濁度	(度)	0.1 未満	2 度 以下	1 度 以下	
判 定	上記の基準項目について水質基準に 適 合										
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号)による										
検査年月日	2026年6月22日 ~ 2026年6月29日					検 査 機 関		水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部			
検査責任者	赤上隆一										

※ ジェオスミンの正式名: (4S, 4'R, 8S, 8'R)-オクタヒドロ-4, 8-ジメチルナフタレン-4, 8-(2H)-オール
 ※ 2-メチルイソボルネオールの正式名: 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

※ PFOSの正式名: ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名: ペルフルオロオクタノ酸



水 質 検 査 結 果 書

結果書番号

37

2026 年 7 月 7 日

採 水 年 月 日	2026 年 6 月 22 日 (月曜日)	天 候	(前 日) 曇 (当 日) 晴
採 水 者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 橋引遼介	(所 属)	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部
採 水 時 刻	11:10	気 温	27.3 (°C)
採 水 場 所	谷津町	水 温	24.7 (°C)
試 料 名	水戸西流通配水系	残留塩素	0.2 (mg/L)

検 査 項 目			水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目		水質基準値	水質管理目標値
一般細菌	(個/mL)	0	100 個/mL 以下		異素酸	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下
大腸菌 ※定性		不検出	検出されないこと		総トリハロメタン	(mg/L)	0.04	0.1 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 未満	0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.010	0.03 mg/L 以下
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 未満	0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.014	0.03 mg/L 以下
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ブロモホルム	(mg/L)	0.009 未満	0.09 mg/L 以下
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008 未満	0.08 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.2 mg/L 以下 0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03 未満	0.3 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.86	10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12	200 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.05 mg/L 以下 0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	1.0 mg/L 以下		塩化物イオン	(mg/L)	15	200 mg/L 以下
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	57	300 mg/L 以下 10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.005 未満	0.05 mg/L 以下		蒸発残留物	(mg/L)	120	500 mg/L 以下 30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 未満	0.2 mg/L 以下
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		ジェオスミン	(mg/L)	0.000001	0.00001 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000003	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005 未満	0.02 mg/L 以下
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.000002	0.00005 mg/L 以下		フェノール類	(mg/L)	0.0005 未満	0.005 mg/L 以下
ベンゼン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.8	3 mg/L 以下
塩素酸	(mg/L)	0.06	0.6 mg/L 以下		pH値		7.9	5.8以上 8.6以下 7.5程度
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	(mg/L)	0.017	0.06 mg/L 以下		臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003 未満	0.03 mg/L 以下		色度(度)		1 未満	5 度 以下
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.01 未満	0.1 mg/L 以下		濁度(度)		0.1 未満	2 度 以下 1 度 以下
判 定	上記の基準項目について水質基準に 適 合							
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号)による							
検査年月日	2026年6月22日 ~ 2026年6月29日					検 査 機 関	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部	
検査責任者	赤上 隼一							

※ ジェオスミンの正式名: (4S, 4aS, 8aS)-オクタヒドロ-4/8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
※ 2-メチルイソボルネオールの正式名: 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

※ PFOSの正式名: ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名: ペルフルオロオクタン酸



水質検査結果書

結果書番号 38

2026 年 7 月 7 日

採水年月日	2026 年 6 月 22 日 (月曜日)	天候	(前日) 曇 (当日) 晴
採水者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介	(所属)	水戸市上下水道局水道部
採水時刻	11:25	気温	26.7 (°C)
採水場所	木葉下町	水温	23.1 (°C)
試料名	最高区配水系	残留塩素	0.5 (mg/L)

検 査 項 目			水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目		水質基準値	水質管理目標値
一般細菌	(個/mL)	0	100 個/mL 以下		臭素酸	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下
大腸菌 ※定性		不検出	検出されないこと		総トリハロメタン	(mg/L)	0.03	0.1 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 未満	0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.010	0.03 mg/L 以下
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 未満	0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.011	0.03 mg/L 以下
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ブロモホルム	(mg/L)	0.009 未満	0.09 mg/L 以下
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008 未満	0.08 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.2 mg/L 以下 0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03 未満	0.3 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.03	10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	11	200 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.05 mg/L 以下 0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	1.0 mg/L 以下		塩化物イオン	(mg/L)	14	200 mg/L 以下
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	54	300 mg/L 以下 10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.005 未満	0.05 mg/L 以下		蒸発残留物	(mg/L)	110	500 mg/L 以下 30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 未満	0.2 mg/L 以下
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		ジェオスミン	(mg/L)	0.000001	0.00001 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		2－メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000002	0.00001 mg/L 以下
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005 未満	0.02 mg/L 以下
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.000003	0.00005 mg/L 以下		フェノール類	(mg/L)	0.0005 未満	0.005 mg/L 以下
ベンゼン	(mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	1.0	3 mg/L 以下
塩素酸	(mg/L)	0.06	0.6 mg/L 以下		pH値		7.7	5.8以上 8.6以下 7.5程度
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	(mg/L)	0.014	0.06 mg/L 以下		臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.005	0.03 mg/L 以下		色度（度）		1 未満	5 度 以下
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.01 未満	0.1 mg/L 以下		濁度（度）		0.1 未満	2 度 以下 1 度 以下
判 定	上記の基準項目について水質基準に 適 合							
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号）による							
検査年月日	2026年6月22日 ～ 2026年6月29日					検 査 機 関	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部	
検査責任者	赤上陽一							

※ ジェオスミンの正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-1,8-ジメチルナフタレン-4-ol (2H)-オール
※ 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

※ PFOSの正式名：ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名：ペルフルオロオクタン酸

水質検査方法と定量下限値

水質基準 項目 番号	項目	基準値	検査方法		定量下限値
			告示法※ 別表番号	方法名	
1	一般細菌	100 個/mL 以下	別表第1	標準寒天培地法	—
2	大腸菌	検出されないこと	別表第2	特定酵素基質培地法	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	別表第6	誘導結合プラズマ—質量分析装置による一斉分析法	0.0003 mg/L
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 mg/L
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 mg/L
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 mg/L
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.01 mg/L
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03 mg/L
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 mg/L
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下			1 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.001 mg/L
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	別表第7	還元気化—原子吸光光度法	—
	カルシウム及びその化合物	—			1 mg/L
	マグネシウム及びその化合物	—			1 mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	別表第7	還元気化—原子吸光光度法	0.00005 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	別表第12	イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光光度法	—
	シアン化物イオン	—			0.0005 mg/L
	塩化シアン	—			0.0005 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	別表第13	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法	0.004 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下			—
	硝酸態窒素	—			0.04 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下			0.06 mg/L
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下			1 mg/L
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	別表第18	イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光光度法	0.06 mg/L
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下			0.001 mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	別表第14	パージ・トラップ—ガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法	0.0002 mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下			0.001 mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下			—
	シス-1,2-ジクロロエチレン	—			0.0002 mg/L
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	—			0.0002 mg/L
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下			0.0002 mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下			0.0002 mg/L
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下			0.0002 mg/L
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下			0.0002 mg/L
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下			0.0002 mg/L
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下			0.0002 mg/L
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下			—
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下			0.0002 mg/L
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下			0.0002 mg/L
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノ酸（PFOA）	0.00005 mg/L 以下	別表第45	固相抽出—液体クロマトグラフ—質量分析法	—
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	—			0.000001 mg/L
	ペルフルオロオクタノ酸（PFOA）	—			0.000001 mg/L
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	別表第17の2	液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法	0.002 mg/L
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下			0.002 mg/L
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下			0.002 mg/L
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	別表第19の2	誘導体化—高速液体クロマトグラフ法	0.005 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	別表第23	重量法	—
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	別表第24の2	液体クロマトグラフ—質量分析法	—
	デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム	—			0.004 mg/L
	ウンデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム	—			0.004 mg/L
	ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム	—			0.004 mg/L
	トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム	—			0.004 mg/L
	テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム	—			0.004 mg/L
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	別表第25	パージ・トラップ—ガスクロマトグラフ—質量分析法	0.000001 mg/L
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	別表第28	固相抽出—吸光光度法	0.000001 mg/L
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	別表第29の2	固相抽出—液体クロマトグラフ—質量分析法	0.005 mg/L
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下			—
	フェノール	—			0.00008 mg/L
	2-クロロフェノール	—			0.00008 mg/L
	4-クロロフェノール	—			0.00008 mg/L
	2,4-ジクロロフェノール	—			0.00008 mg/L
	2,6-ジクロロフェノール	—			0.00008 mg/L
	2,4,6-トリクロロフェノール	—			0.00008 mg/L
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	別表第30	全有機炭素計測定法	0.3 mg/L
48	pH値	5.8以上 8.6以下	別表第31	ガラス電極法	—
49	味	異常でないこと	別表第33	官能法	—
50	臭気	異常でないこと	別表第34	官能法	—
51	色度	5 度 以下	別表第36	透過光測定法	0.5 度
52	濁度	2 度 以下	別表第41	積分球式光電光度法	0.1 度

※水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）

水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日		2026 年 6 月 22 日 (月曜日)		天 候	(前日)曇	(当日)晴
採 水 者		桑原直樹 小澤和幸 神永一久 穂引遼介			(所 属)	水戸市上下水道局水道部浄水管理事務所
採 水 地 点		竜頭取水 (笠原水源)			水質基準値	水質管理目標値
検 査 項 目						
採水時刻		9:55				
[水質基準項目]						
気温 (°C)		24.6				
水温 (°C)		18.0				
一般細菌 (個/mL)		0			100 個/mL 以下	
大腸菌 ※定性		不検出			検出されないこと	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満			0.003 mg/L 以下	
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満			0.0005 mg/L 以下	
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満			0.01 mg/L 以下	
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満			0.01 mg/L 以下	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満			0.01 mg/L 以下	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満			0.02 mg/L 以下	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満			0.04 mg/L 以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満			0.01 mg/L 以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		6.2			10 mg/L 以下	
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.06 未満			0.8 mg/L 以下	
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満			1.0 mg/L 以下	
四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満			0.002 mg/L 以下	
1, 4-ジオキサン (mg/L)		0.005 未満			0.05 mg/L 以下	
ジス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.004 未満			0.04 mg/L 以下	
ジクロロメタン (mg/L)		0.002 未満			0.02 mg/L 以下	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.001 未満			0.01 mg/L 以下	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.001 未満			0.01 mg/L 以下	
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000014			0.00005 mg/L 以下	
ベンゼン (mg/L)		0.001 未満			0.01 mg/L 以下	
塩素酸 (mg/L)		0.18			0.6 mg/L 以下	
クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満			0.02 mg/L 以下	
クロロホルム (mg/L)		0.006 未満			0.06 mg/L 以下	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.03 mg/L 以下	
ジブromクロロメタン (mg/L)		0.01 未満			0.1 mg/L 以下	
臭素酸 (mg/L)		0.001 未満			0.01 mg/L 以下	
総トリハロメタン (mg/L)		0.01 未満			0.1 mg/L 以下	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満			0.03 mg/L 以下	
ブromジクロロメタン (mg/L)		0.003 未満			0.03 mg/L 以下	
ブromホルム (mg/L)		0.009 未満			0.09 mg/L 以下	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満			0.08 mg/L 以下	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満			1.0 mg/L 以下	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満			0.2 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満			0.3 mg/L 以下	
銅及びその化合物 (mg/L)		0.02			1.0 mg/L 以下	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		14			200 mg/L 以下	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満			0.05 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
塩化物イオン (mg/L)		10			200 mg/L 以下	
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		51			300 mg/L 以下	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
蒸気残留物 (mg/L)		130			500 mg/L 以下	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満			0.2 mg/L 以下	
ジェオスミン (mg/L)		0.000001 未満			0.00001 mg/L 以下	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満			0.00001 mg/L 以下	
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.005 未満			0.02 mg/L 以下	
フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満			0.005 mg/L 以下	
有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.3 未満			3 mg/L 以下	
pH値		6.5			5.8以上 8.6以下	7.5程度
味		異常なし			異常でないこと	
臭気		異常なし			異常でないこと	
色度 (度)		1 未満			5 度 以下	
濁度 (度)		0.1 未満			2 度 以下	1 度 以下
残留塩素 (mg/L)		0.5			0.1 mg/L 以上	1 mg/L 以下
上記の基準項目について水質基準に		適 合				
備 考		「鉛及びその化合物」の検体は、15分濾過法で採水した(竜頭取水を除く)。				
検 査 年 月 日		2026/6/22 ~ 2026/6/29			検 査 機 関	水戸市上下水道局
検 査 責 任 者		桑上陽一				

※ ジェオスミンの正式名: (4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
 ※ 2-メチルイソボルネオールの正式名: 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※ PFOSの正式名: ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名: ペルフルオロオクタン酸

水 質 檢 查 結 果 書

採 水 年 月 日	2026 年 6 月 22 日 (月曜日)			天 候	(前日)曇	(当日)晴
採 水 者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引憲介			(所 属)	水戸市上下水道局水道部浄水管理事務所	
採 水 地 点	開江 (下入野町)	楢川 (若宮1丁目)	常澄 (下大野町)	内原 (高田町)	水質管理目標値	
検 査 項 目						
[水質管理目標設定項目]						
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L 以下	
ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下 (暫定)	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L 以下	
1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004 mg/L 以下	
トルエン (mg/L)	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.4 mg/L 以下	
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 mg/L 以下	
砒素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 mg/L 以下	
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.01 mg/L 以下 (暫定)	
抱水クロラール (mg/L)	0.005	0.008	0.007	0.005	0.02 mg/L 以下 (暫定)	
農薬類	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	検出値と目標値の比の 和が1以下	
遊離炭酸 (mg/L)	2.5	3.1	2.4	1.6	20 mg/L 以下	
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 mg/L 以下	
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L 以下	
臭気強度 (TON)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	3 以下	
腐食性 (ランゲリア指数)	-0.8	-1.0	-0.8	-0.5	-1程度以上とし、極力0 に近づける	
従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	4	2	2,000 個/mL 以下 (暫定)	
1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 mg/L 以下	
[その他の項目]						
電気伝導率 (mS/m)	17.8	17.6	18.2	18.7		
カルシウム (mg/L)	17	15	16	17		
マグネシウム (mg/L)	4.4	4.0	4.3	4.4		
総アルカリ度 (mg/L)	42	43	45	47		
PFHxS (mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満		
備 考	「鉛及びその化合物」の検体は、15分滞留法で採水した（竜頭栓水を除く）。					
検 査 年 月 日	2026/6/22 ~ 2026/6/29				検 査 機 関	水戸市上下水道局
検 査 責 任 者						

* PFHxSの正式名：ペルフルオロヘキサンスルホン酸

水 質 檢 查 結 果 書

[illegible]

• PFHxSの正式名：ペルフルオロヘキサンスルホン酸

農薬類（水質管理目標設定項目）検査結果

採 水 年 月 日		2026 年 6 月 22 日 (月曜日)				天 候		(前日)曇 (当日)晴			
採 水 者		桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介				(所 属)		水戸市上下水道局水道部浄水管理事務所			
採 水 地 点		開江		楮川		常澄		内原		水質管理目標値	
検 査 項 目		(下入野町)		(若宮1丁目)		(下大野町)		(高田町)		(mg/L)	
1,3-ジクロロプロベン (D-D) (mg/L)		0.0006 未満		0.0006 未満		0.0006 未満		0.0006 未満		0.06	
2,4-D (2,4-PA) (mg/L)		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.02	
アシュラム (mg/L)		0.009 未満		0.009 未満		0.009 未満		0.009 未満		0.9	
アセフェート (mg/L)		0.00006 未満		0.00006 未満		0.00006 未満		0.00006 未満		0.006	
アラクロール (mg/L)		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.03	
イソキサチオン (mg/L)		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.005	
オキシシン銅 (有機銅) (mg/L)		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.03	
カフェンストロール (mg/L)		0.00008 未満		0.00008 未満		0.00008 未満		0.00008 未満		0.008	
カルボフラン (mg/L)		0.000003 未満		0.000003 未満		0.000003 未満		0.000003 未満		0.0003	
キノクラミン (ACN) (mg/L)		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.005	
グリホサート (mg/L)		0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満		2	
グルホシネート (mg/L)		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.02	
クロルピリホス (mg/L)		0.00003 未満		0.00003 未満		0.00003 未満		0.00003 未満		0.003	
クロタロニル (TPN) (mg/L)		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.05	
ジウロン (DCMU) (mg/L)		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.02	
ジクワット (mg/L)		0.0001 未満		0.0001 未満		0.0001 未満		0.0001 未満		0.01	
シマジン (CAT) (mg/L)		0.00003 未満		0.00003 未満		0.00003 未満		0.00003 未満		0.003	
シメトリン (mg/L)		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.03	
ダイアジノン (mg/L)		0.00003 未満		0.00003 未満		0.00003 未満		0.00003 未満		0.003	
ダイムロン (mg/L)		0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満		0.8	
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート (mg/L)		0.0001 未満		0.0001 未満		0.0001 未満		0.0001 未満		0.01	
チウラム (mg/L)		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.02	
チオファネートメチル (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.3	
テフリルトリオン (mg/L)		0.00002 未満		0.00002 未満		0.00002 未満		0.00002 未満		0.002	
パラコート (mg/L)		0.0001 未満		0.0001 未満		0.0001 未満		0.0001 未満		0.01	
ピラクロニル (mg/L)		0.0001 未満		0.0001 未満		0.0001 未満		0.0001 未満		0.01	
フェニトロチオン (MEP) (mg/L)		0.0001 未満		0.0001 未満		0.0001 未満		0.0001 未満		0.01	
フェンチオン (MPP) (mg/L)		0.00006 未満		0.00006 未満		0.00006 未満		0.00006 未満		0.006	
ブタクロール (mg/L)		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.03	
ブレチラクロール (mg/L)		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.05	
プロベナゾール (mg/L)		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.03	
プロモブチド (mg/L)		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.1	
ペンタゾン (mg/L)		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.2	
ベンディメタリン (mg/L)		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.3	
ベンフラカルブ (mg/L)		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.02	
ホスチアゼート (mg/L)		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.005	
メコプロップ (MCP) (mg/L)		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.05	
モリネート (mg/L)		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.005	
目標値に対する比の総和		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		1	
備 考											

※報告下限値は、水質管理目標値の100分の1の濃度とする。

農藥類（水質管理目標設定項目） 檢查結果

採 水 年 月 日		2026 年 6 月 22 日 (月曜日)						天 候		(前日)曇		(当日)晴	
採 水 者		桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介						(所 属)		水戸市上下水道局水道部浄水管理事務所			
採 水 地 点		千 波		国 田		水戸西流通		最高区		竜頭栓水		水質管理目標値	
検 査 項 目		(中央1丁目)		(下国井町)		(谷津町)		(木葉下町)		(笠原水源)		(mg/L)	
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	(mg/L)	0.0006	未満	0.0006	未満	0.0006	未満	0.0006	未満	0.0006	未満	0.06	
2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02	
アシュラム	(mg/L)	0.009	未満	0.009	未満	0.009	未満	0.009	未満	0.009	未満	0.9	
アセフェート	(mg/L)	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.006	
アラクロール	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03	
インキサチオン	(mg/L)	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.005	
オキシシン銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03	
カフェンストール	(mg/L)	0.00008	未満	0.00008	未満	0.00008	未満	0.00008	未満	0.00008	未満	0.008	
カルボフラン	(mg/L)	0.000003	未満	0.000003	未満	0.000003	未満	0.000005		0.000003	未満	0.0003	
キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.005	
グリホサート	(mg/L)	0.02	未満	0.02	未満	0.02	未満	0.02	未満	0.02	未満	2	
グルホシネート	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02	
クロルピリホス	(mg/L)	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.003	
クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.05	
ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02	
ジクワット	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01	
シマジシ (CAT)	(mg/L)	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.003	
シメトリン	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03	
ダイアジノン	(mg/L)	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.003	
ダイムロン	(mg/L)	0.008	未満	0.008	未満	0.008	未満	0.008	未満	0.008	未満	0.8	
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01	
チウラム	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02	
チオファネートメチル	(mg/L)	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.3	
テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002	未満	0.00002	未満	0.00002	未満	0.00002	未満	0.00002	未満	0.002	
パラコート	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01	
ピラクロニル	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01	
フェニトロチオン (MEP)	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01	
フェンチオン (MPP)	(mg/L)	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.006	
ブタクロール	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03	
ブレチラクロール	(mg/L)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.05	
プロベナゾール	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03	
プロモブチド	(mg/L)	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.1	
ペンタゾン	(mg/L)	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.2	
ベンディメタリン	(mg/L)	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.3	
ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02	
ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.005	
メコブロップ (MCCPP)	(mg/L)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.05	
モリネート	(mg/L)	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.005	
目標値に対する比の総和		0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	1	
備 考													

※報告下限値は、水質管理目標値の100分の1の濃度とする。