2023年度　PFOS及びPFOA検査結果(水戸市)

（PFOS,PFOA合算　単位：ng/L　目標値：50 ng/L以下　定量下限値：1ng/L）

原水

採水日	那珂川(枝内)	楮川ダム
10月11日	3	3
12月13日	2	3
2月1日	2	3

末端給水栓

採水日	下入野町	若宮1丁目	下大野町	高田町	中央1丁目	下国井町	谷津町	木葉下町
11月27日	2	3	2	2	2	3	2	2
1月22日	2	2	2	2	2	2	2	2
3月11日	2	2	2	2	2	2	2	2