2024年度　PFOS及びPFOAの検査結果(水戸市)

（PFOS,PFOA合算　単位：ng/L　暫定目標値：50 ng/L以下　定量下限値：1ng/L）

原水

| 採水日 | 那珂川(枝内) | 楮川ダム |
|---|---|---|
| 4月17日 | 2 | 2 |
| 7月24日 | 4 | 3 |
| 10月3日 | 2 | 2 |
| 2月5日 | 2 | 2 |

笠原水源

| 採水日 | 竜頭栓 |
|---|---|
| 5月21日 | 11 |
| 8月21日 | 8 |
| 11月25日 | 8 |
| 2月25日 | 9 |

末端給水栓

| 採水日 | 下入野町 | 若宮1丁目 | 下大野町 | 高田町 | 中央1丁目 | 下国井町 | 谷津町 | 木葉下町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月21日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8月21日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11月25日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2月25日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

配水池

| 採水日 | 開江配水池 | 楮川第1配水池 | 楮川第2配水池 | 常澄配水池 | 内原配水池 | 千波配水池 | 国田配水池 | 水戸西流通センター配水池 | 最高区配水池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 9月3日 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 12月10日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3月4日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |